



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 16282/2024-2/ČIL-V



MZDRX01SE2MF

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Český inspektorát lázní a zřidel, jakožto součást Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) dle ust. § 10 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 37 odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), v návaznosti na ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti, kterou dne 9. května 2024 předložilo Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš, IČO: 002 53 901, zastoupené na základě plné moci společností KV engineering spol. s r.o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 453 55 142 (dále jen „žadatel“), po posouzení rozhodných skutečností

S O U H L A S Í

s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení, povolení k nakládání s vodami a kolaudačního souhlasu pro záměr:

**Františkovy Lázně, ochranné pásmo II. stupně II B:
„ČOV pro osadu Horní Paseky se zaústěním do vodoteče, včetně přístřešku,
přípojek inž. sítí, zpevněných ploch a oplocení na p.p.č. 409/13, 409/6 a 409/1
v k.ú. Horní Paseky“**

Odůvodnění

Dne 9. května 2024 předložil žadatel na ministerstvo žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru, který se nachází na pozemcích parc. č. 409/13, 409/6 a 409/1 v katastrálním území Horní Paseky. K žádosti byla doložena projektová dokumentace „Aš – Horní Paseky – Čistírna odpadních vod“, kterou v 04/2024 pod zak.č. 230602 vypracoval žadatel. Hlavním projektantem je Ing. Martin Ondráček, ČKAIT 0301598.

Posuzovaný záměr řeší novou čistírnu odpadních vod pro čištění splaškových vod z objektů v Horních Pasekách, která bude umístěna v těsné blízkosti stávající biologické ČOV, jež bude zrušena. Předpokládána je produkce odpadních vod v množství 12000 l/den. Dle předložené dokumentace je navržena ČOV typu AT120 ovál pro 120 EO s následným

vypouštěním přečištěných vod do vodního toku. Nová ČOV sestává z čerpací stanice odpadních vod, bioreaktoru a kalojemu. V rámci stavby bude vybudován přístřešek pro ČOV. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru o rozměrech 12,58x4,98 m, který bude zhotoven na základových patkách. V rámci stavby budou dále provedeny nové rozvody a budou přepojeny vodovodní a elektro přípojka. Rovněž budou provedeny zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby, nová příjezdová komunikace z drátkobetonového krytu a nové oplocení s bránou.

Dotčené území se nachází v ochranném pásmu II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů (dále jen „PLZ“) lázeňského místa Františkovy Lázně, která byla stanovena nařízením vlády č. 152/1992 Sb. (částka 33, str. 827-831) ze dne 29. ledna 1992. V této souvislosti ministerstvo upozorňuje na skutečnost, že dle ust. § 23 odst. 3 lázeňského zákona je v tomto ochranném pásmu zakázáno provádět veškeré činnosti, které by mohly negativně ovlivnit chemické, fyzikální nebo mikrobiologické vlastnosti zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdrojů.

Ministerstvo předmětnou žádost posoudilo a neshledalo žádné skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav PLZ nebo by byly v rozporu se zájmy na jejich preventivní ochranu.

Obsah závazného stanoviska je podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné podat rozklad. Jeho obsah je podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, k němuž je závazné stanovisko vydáváno.

vz. RNDr. Pavel Procházka

Mgr. Zdeněk Třískala
vedoucí oddělení Český inspektorát lázní a zřídels

Rozdělovník**Zasílá se datovou schránkou:**

KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, ID DS: **fjyha3u**

Zasílá se datovou schránkou na vědomí:

Městský úřad Aš, Odbor životního prostředí, Kamenná 473/52, 352 01 Aš, ID DS: **5nubqy8**

Vyřizuje: Mgr. Monika Vojáková

Tel. č. 224 972 581

Monika.Vojakova@mzcr.cz