



Město Aš

odbor správy majetku a investic

Kamenná 52, 352 01 Aš

IC : 00253901

tel/fax : 354524263

e-mail: muhrova.radka@muas.cz

Č.j. MUAS/37796/2025/OSMI

Zasláno DS známým účastníkům a zveřejněno na profilu v E-ZAK dne 07.11.2025.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k VZ: „Aš - Horní Paseky – Čistírna odpadních vod a odtok z ČOV“

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
zadávaná v souladu s § 27 odst. b) a § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL:

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Aš
Sídlo:	Kamenná 473/52, 352 01 Aš
Právní forma:	Územně samosprávní celek
IČO:	00253901
DIČ:	CZ00253901
Kategorie zadavatele:	veřejný
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Vítězslav Kokoř, MBA, starosta
adresa profilu zadavatele:	https://muas.ezak.cz
Identifikátor datové schránky:	5nubqy8
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č.ú.: 13371337/0300
Kontaktní osoba, administrátor	Radka Muhrová – referent oddělení investic, e-mail: muhrova.radka@muas.cz , tel: 354524236

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Druh výběrového řízení:	poptávkové řízení
Druh veřejné zakázky	stavební práce
CPV	45232420 -2 – Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

	45232424 -0 – Stavební práce vztahující se k odtoku odpadních vod 45232421-9 – Čistírny odpadních vod
Profil zadavatele (URL zakázky):	https://muas.ezak.cz
Zdroj financování	vlastní zdroje

Žádost č. 1

Dotaz: Při přípravě cenové nabídky jsme našli rozpor v parametrech technologie. V technické zprávě str. 12 nejsou uvedeny žádné parametry pro odstraňování fosforu. V povolení vodoprávního úřadu jsou uvedeny požadavky na odstraňování fosforu. Prosíme o uvedení, které parametry mají být splněny. Popřípadě prosíme o dodání relevantních podkladů (úpravu výkaz výměr, technická zpráva, ...).

Odpověď projektanta: Děkujeme za upozornění. Projektant Váš dotaz prověřil a zjistil, že je možné navrženou technologii případně doplnit odstraňovačem fosforu, kdy se cena pohybuje kolem cca 40 tisíc. Kč. **Nebudeme řešit tuto skutečnost nyní, ale až v průběhu stavby**, jelikož projektant prověřil, že zákon u takhle malých ČOV nenařizuje, aby museli mít v technologii odstraňování fosforu, a proto bude před zahájením stavby jednat s institucemi, které tento požadavek uvedli do svých vyjádření, zda je tento požadavek nutný a v případě že nebude nutný bude se řešit úpravou vydaného povolení.

S pozdravem

Radka Muhrová
referent oddělení investic