



 Ovládací tlačítko požární funkce "TOTAL" SA-02 / "CENTRAL" SA-01  
stop elektro rozvodů rudo - žluté, zasklené, umístění v místě  
**POŽÁRNÍ NÁSTUP**  
Kabeláž bude uložena do trasy s vyšší požární odolností

zásuvky, vývod, zás. skříně aj.  
 —< RK/Z1/30/2-3  
 označení rozvaděče  
 číslo obvodu  
 — velikost vícenásobného rámečku (tří-rámeček)  
 — pozice ve vícenásobném rámečku (druhá pozice)  
 — výška zásuvky od podlahy [cm]

část projektu	
<b>D Dokumentace objektů</b>	
<b>D1 Výkresová dokumentace</b>	
<b>SO 0 0 1</b>	
<b>D.1.4.4 Elektrotechnika</b>	
název dokumentu	
Návrh - půdorys 1.np	
počet formátů	měřítko
3x A4	1:75
datum revize	datum
.	22.05.2024
stupeň	
Projektová dokumentace pro provádění stavby	
název souboru	číslo kopie
číslo výkresu	
AS2-D.1.4.4.12	