



| Legenda | |
|---------|--|
| | Domácí videotelefon |
| | Venkovní tablo s videokamerou domácího telefonu |
| | Čidlo detekce CO2 (24V) |
| | Rozvaděč NN |
| | Elektrický zámek 12V |
| | Ústředna EZS |
| | Ovládací klávesnice |
| | Stropní detektor pohybu s duálním detektorem tříštění skla, 360° |
| | Vypínač č.1 250V/10AX |
| | Vypínač č.6 250V/10AX |
| | Vypínač č.7 250V/10AX |
| | Ochranné pospojení CY 10mm |
| | Zásuvka 230V se záslepkou |
| | Zásuvka 230V, IP44 |
| | Vývod 230V |
| | Vývod 400V |
| | Datová zásuvka 1xRG58 |

Ovládací tlačítko požární funkce "TOTAL" SA-02 / "CENTRAL" SA-01
stop elektro rozvodů rudo - žluté, zasklené, umístění v místě
POŽÁRNÍ NÁSTUP
Kabeláž bude uložena do trasy s vyšší požární odolností

Značení schématických značek:
zásuvky, vývod, zás. skříně aj.
označení rozvaděče
číslo obvodu
velikost vícenásobného rámečku (tří-rámeček)
pozice ve vícenásobném rámečku (druhá pozice)
výška zásuvky od podlahy [cm]

souřadný systém JTSK
výškový systém BpV +0,00 = stávající

žadatel

Město Aš

U Radnice 1/2
352 01 Aš
WEB: muas.cz
IČO: 00 253 901

zastoupený

Vítězslav Kokoř, starosta města

generální projektant
straetarchitects
STRAET ARCHITECTS, s.r.o.
Na Poříčí 1918/11
110 00 Praha 1
TEL: 720 941 869 / 724 048 76
IČO: 278 64 618
WEB: STRAET.CZ

hlavní architekt projektu
Ing. arch. Diana Hocková

zpracovatel dílu

ČOS exim, s.r.o.
Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1-Nové Město
IČO: 47237287

vypracoval:

Pavel Turek

Stavební úpravy MŠ Moravská, Aš

| | |
|---|----------------------------|
| část projektu D Dokumentace objektů D1 Výkresová dokumentace SO 001 D.1.4.4 Elektrotechnika | |
| název dokumentu Návrh - půdorys 2.np | |
| počet formátů 3x A4 | měřítko 1:75 |
| datum revize . | datum 22.05.2024 |
| stupeň Projektová dokumentace pro provedení stavby | |
| název souboru | číslo kopie |
| číslo výkresu AS2-D.1.4.4.13 | |