



Město Aš
Kamenná č. p. 473/52
352 01 Aš

Č.j.: MUAS/39323/2025/ÚT
Sp. zn.: ÚT/5703/2025/VZ
Vyřizuje: Mgr. Jana Bláhová

V Aši dne: 21.11.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce mateřské školy Moravská, budova Moravská 10, Aš ”

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL:

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Aš
Sídlo:	Kamenná 473/52, 352 01 Aš
Právní forma:	Územně samosprávní celek
IČO:	00253901
DIČ:	CZ00253901
Kategorie zadavatele:	veřejný
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Vítězslav Kokoř, MBA, starosta
adresa profilu zadavatele:	https://muas.ezak.cz
Identifikátor datové schránky:	5nubqy8
Bankovní spojení:	číslo účtu: 13371337, kód banky: 0300
Kontaktní osoba, administrátor	Mgr. Jana Bláhová, referent pro veřejné zakázky, e-mail: zakazky@muas.cz , tel.: 354 524 222



Zadavatel sděluje všem osloveným dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ, a to takto:

Zadavatel obdržel dne 19.11. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den,

prosím o vyjasnění rozporu mezi VV a technickou zprávou VZT. Ve VV je u položky č.42 uvedeno, že má být ve stojícím provedení desková, kdežto v TZ je uvedena podstropní rotační. Která varianta platí? Děkuji. “

Odpověď zadavatele:

VZT jednotky zař. č. 2, 3 a 4 jsou všechny v podstropním provedení a s rotační rekuperací.

Vzhledem k tomu, že vysvětlení zadávací dokumentace nemění ani nedoplňuje její obsah, tímto úkonem se lhůta pro podání nabídek podle § 99 ZZVZ neprodlužuje.

S pozdravem

Mgr. Jana Bláhová