

Městský úřad Aš

Odbor životního prostředí

Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:354 524 211, fax.:354524242, email: vodrazka.petr@muas.cz

Číslo jednací:
MUAS/35140/2025/OŽP/vp

Číslo spisu:
OŽP/5658/2025/vp

Vyřizuje:
Vodrážka

Linka:
354 524 248

Datum:
V Aši dne 15.10.2025

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.09.2025 podalo

Město Aš, IČO 00253901, Kamenná 473/52, 352 01 Aš,
které zastupuje KV engineering spol. s r.o., IČO 45355142, Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 vodního zákona

p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami") z vodního díla:

Aš - Horní Paseky - ČOV – odtok

(dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Karlovarský kraj
Název obce	Aš
Identifikátor katastrálního území	780162, 780171
Název katastrálního území	Dolní Paseky, Horní Paseky
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 937 v katastrálním území Dolní Paseky - odtok, parc. č. 409/13 v katastrálním území Horní Paseky - ČOV
Číselný identifikátor vodního toku	10238245
Název vodního toku	přítok 01 potoka Bílý Halštrov
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-15-05-012
Říční km vodního toku	1,950
Hydrogeologický rajon	6111-Krystalinikum Smrčín a západní části Krušných hor
Přímé určení polohy	1004549; 893472

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod	splaškové
Druh recipientu	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	čistírna odpadních vod
Průměrné povolené	0,14 l/s
Maximální povolené	1,2 l/s
Maximální povolené	18 m3/den
Maximální měsíční povolené	0,5358 tis. m3/měs.

Roční povolené	6,570 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Časové omezení platnosti povolení	31.12.2035
Velikost zdroje znečištění v EO	120
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK ₅ t/r	0,1577 t/r
b) CHSKCr t/r	0,5782 t/r
c) NL t/r	0,2102 t/r
g) Pcelk t/r	0,0131 t/r
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	110 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	170 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'p'	2 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'm'	5 mg/l
Uložená měření	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	1 x ročně
Způsob měření množství vody	měrný objekt
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	4 x ročně
Typ vzorků	dvouhodinový směsný

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. **Doba povoleného nakládání s vodami se stanovuje do 31.12.2035.**
2. **Po dokončení stavby bude ČOV na základě žádosti uvedena do zkušebního provozu.**
3. **Ve zkušebním provozu v trvání 12 měsíců budou odběry a rozborů prováděny v intervalu 4x ročně.**
4. **Po vyhodnocení zkušebního provozu bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 4x ročně a 1x ročně k 31.1. následujícího roku budou výsledky rozborů předávány vodoprávnímu úřadu.**
5. Pro kontrolní rozbor bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek, odběr vzorků bude prováděn v šachtě pro odběr vzorků před měrným objektem a jejich rozbor a odběr bude proveden akreditovanou osobou.
6. Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, s.p. ze dne 23.05.2024 pod č.j. POH/22333/2024-2/037200
 1. Bude zajištěno měření množství odpadních vod vypouštěných z ČOV.
 2. Bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 4x ročně, zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy vodoprávnímu úřadu.
 3. Bude pro kontrolní rozbor odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
 4. Bude odběr vzorků a jejich rozbor prováděn akreditovanou osobou.
7. Budou dodrženy podmínky Lesů České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice, ze dne 21.08.2025 pod č.j. LCR956/002454/2025
 1. U vypouštěných odpadních vod nebudou překročeny ukazatele přípustných hodnot znečištění dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Emisní limity by měly být stanoveny přiměřeně ke stanoveným emisním a imisním standardům (přiměřeně k tomuto nařízení, na základě jakosti a stavu vody v toku a místních podmínek).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš

Odůvodnění:

Dne 22.09.2025 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 a § 9a vodního zákona a dalšími doklady, a to:

- Stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 23.05.2024 pod č.j. POH/22333/2024-2/037200
- Stanovisko Lesů České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice, ze dne 21.08.2025 pod č.j. LCR956/002454/2025
- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví – ČIL ze dne 9.9.2024 pod č.j. MZDR 16282/2024-2/ČIL-V

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Dále vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dní po uplynutí výše stanovené lhůty.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

V souladu s ustanovením § 81 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se dle § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Iva Kubíčková
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

KV engineering spol. s r.o., Závodu míru č.p. 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17

zastoupení pro: Město Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš

Město Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

dotčené orgány státní správy

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zříděl, Palackého náměstí č.p. 375/4, Nové Město,
128 00 Praha 28

na vědomí

Městský úřad Aš, stavební úřad a úřad územního plánování, Kamenná č.p. 473/52, 352 01 Aš 1