

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11.07.2025

Naše zn.: POH/30324/2025-2/037200

Vyřizuje: Ing. Lucie Davidová

Tel.: 474 636 354

Mobil:

E-mail: davidova@poh.cz

KV engineering spol. s r. o.

Kateřina Wernerová

Závodu míru 584

360 17 Karlovy Vary - Stará Role

wernerova@kveng.cz

Datum: 05.08.2025

Aš, Horní Paseky – odtok z ČOV na p. p. č. 409/1, 400, 417/1, 452/1, 448, k. ú. Horní Paseky

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 11. července 2025, Vám po jejím doplnění dne 4. srpna 2025 sdělujeme, že z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je předložený záměr možný a není v rozporu s chráněnými zájmy danými tímto zákonem.

Předmětem vyjádření je akce: Aš, Horní Paseky – odtok z ČOV na p. p. č. 409/1, 400, 417/1, 452/1, 448, k. ú. Horní Paseky. Je navržena změna trasy navržené kanalizace z ČOV, která má vyřešit nevyhovující stav stávajícího odtoku z ČOV. Stávající kanalizace je vyústěna na terén, což způsobuje vyplavení a je v rozporu s platnou legislativou. Z tohoto důvodu je navržena změna trasy kanalizace s novým vyústěním do vodního toku Přítok 01 potoka Bílý Halštrov (IDVT 10238245), který je ve správě státního podniku Lesy ČR. Nově navržená stoka bude napojena na stávající potrubí a v místě vyústění do vodního toku bude koryto opevněno. Během stavebních prací bude stávající ČOV dočasně odstavena. Splaškové vody budou po dobu přeložky shromažďovány a odváženy na ČOV v Aši. Po dokončení prací bude provoz ČOV obnoven. Záměrem dojde ke zlepšení stávajícího stavu a nedojde k navýšení odtokových poměrů. Stávající ČOV má platné vodoprávní povolení do 31. října 2025. Ke stavbě nové ČOV včetně napojení na stávající stoku bylo již vydáno naše souhlasné stanovisko zn. POH/22333/2024-2/037200 dne 23. května 2024.

Investor: Město Aš

ČHP: 1-15-05-0120. Vodní útvar povrchových vod: OHL_1410 - „Bílý Halštrov/Weisse Elster od pramene po státní hranici“. Vodní útvar podzemních vod: 61110 - „Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor“.

Ing. Lenka Bartošová

vedoucí odboru VH plánování

Ing. Jindřich Hönig

vedoucí oddělení havarijních techniků

v zastoupení elektronicky podepsal

Rozdělovník

1111 153 -893363, -1004802

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111

ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz

web www.poh.cz

IČO 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052